



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
नगर वृत्त अजमेर, लोहाखान, टेम्पो स्टेण्ड के पास, अजमेर



International Year
of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

दूरभाष नं० 0145-2970165

E-mail address : seajm.phed@rajasthan.gov.in

क्रमांक : अ.अ./नगर वृत्त/अज/समाचार पत्र/2026-27/112 - 115

दिनांक:- 07/04/2026

उपनिदेशक (जनसम्पर्क)
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
राजस्थान जयपुर।


विषय:- दिनांक 06.04.2026 को समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार "टंकी हुई ओवरफ्लो, टूटने की अफवाह से फैलाई सनसनी" की तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

संदर्भ:- अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, नगर खण्ड प्रथम अजमेर के पत्रांक 56-57 दिनांक 06.04.2026 तथा पत्रांक 68-69 दिनांक 07.04.2026 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, नगर खण्ड प्रथम अजमेर के सन्दर्भित पत्र द्वारा दिनांक 06.04.2026 को समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार "टंकी हुई ओवरफ्लो, टूटने की अफवाह से फैलाई सनसनी" की तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

क्र.सं.	प्रकाशित खबर	तथ्यात्मक रिपोर्ट
01	"टंकी हुई ओवरफ्लो, टूटने की अफवाह से फैलाई सनसनी"	<p>अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, नगर खण्ड प्रथम अजमेर के संदर्भित पत्रों के क्रम में तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है:-</p> <ul style="list-style-type: none">उक्त उच्च जलाशय का उपयोग वर्ष 2026 से किया जा रहा है, जिससे ईदगाह I, II, किसान कॉलोनी एवं अरावली नगर जोन में जलापूर्ति नियमित रूप से की जा रही हैं।उक्त जलाशय को स्थापित 132 किलोवाट पम्प सेट (डिस्चार्ज 450 क्यूबिक मीटर एवं हैड 65 मीटर) से लगभग 2 घण्टे 30 मिनट की अवधि में भरा जाता है।दिनांक 05.04.2026 को उक्त जलाशय में सम्भवतः पूर्व सप्लाई में शेष रहे जल के कारण नियत अवधि 2 घण्टे 30 मिनट में उक्त जलाशय ओवरफ्लो हो गया था, जिसकी जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल पम्प को बन्द करवा दिया गया।दिनांक 05.04.2026 को इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया में प्रसारित विडियो क्लिप में उच्च जलाशय से पानी ओवरफ्लो होने के कारण गिरता हुआ दिखाया गया है, जिसके सम्बन्ध में जलाशय का टैंक फूटने की असत्य खबर दिखाई गई, जिसके परिपेक्ष्य में तत्काल सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा मोके पर पहुंच कर भरी हुई टंकी का विडियो बनाकर पी.एच.ई.डी. मीडिया ग्रुप में शेयर कर दिया गया।कार्य संपादन में लापरवाही के कारण निजी फर्म के संबन्धित कार्मिक को हटा दिया गया है।आज दिनांक 07.04.2026 को उच्च जलाशय को एफ.एस.एल तक भरकर अधिशाषी अभियन्ता द्वारा पुनः मोके पर चैक किया गया है। जिसमें वर्टिकल वॉल्व में किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं पाया गया।


		<p>है। उच्च जलाशय ओवरफ्लो होने के कारण छीजत पानी की मात्रा की वसूली निविदा प्रपत्र की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित फर्म से आगामी बिल में की जावेगी। सादर सूचनार्थ।</p>
--	--	--


 अधीक्षण अभियन्ता
 जन स्वा. अमि. विभाग
 नगर वृत्त अजमेर
 दिनांक:- 07/04/2024

क्रमांक : अ.अ/नगर वृत्त/अज/समाचार पत्र/2026-27/ 112-115

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-

1. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग क्षेत्र, अजमेर।
2. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।
3. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड प्रथम अजमेर।


 अधीक्षण अभियन्ता

(Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page)



फोन नं. 0145-2628476

क्रमांक : अअ/नगर खंड/2026-27/त.स./

68-69

(Email :- ee.phed@yahoo.in)

दिनांक : 7/4/26


अधीक्षण अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
नगर वृत्त अजमेर

विषय:- दिनांक 06.04.2026 को समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार "टंकी हुई ओवरफ्लो, टूटने की अफवाह से फैलाई सनसनी" की तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

संदर्भ:- इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्रांक 56-57 दिनांक 06.04.2024 के अनुक्रम में।

उपरोक्त विषय में निवेदन हैं कि, दिनांक 06.04.2026 को समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार "टंकी हुई ओवरफ्लो, टूटने की अफवाह से फैलाई सनसनी" के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रतिउत्तर/तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उक्त के अनुक्रम में आज दिनांक 07.04.2026 को उच्च जलाशय एफ.एस.एल. तक भरकर पुनः मौके पर चैक किया गया, जिसमें वर्टिकल वॉल में किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं पाया गया है एवं पूर्व प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार सम्बन्धित कार्मिक श्री रमेश चौधरी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते ड्यूटी पर से हटा दिया गया है एवं उक्त कार्मिक की लापरवाही के कारण टंकी ओवरफ्लो होने के कारण छीजत पानी की मात्रा की वसूली निविदा प्रपत्र की शर्तों के अनुसार आगामी बिल में की जायेगी।

सादर सूचनार्थ।


(विकास शेखू)

सहायक अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
नगर उपखण्ड चतुर्थ अजमेर



(सुनील कुमार बाकलीवाल)
अधीशापी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
नगर खण्ड प्रथम अजमेर

क्रमांक : अअ/नगर खंड/2026-27/त.स./ 68-69

दिनांक : 7/4/26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड चतुर्थ अजमेर


अधीशापी अभियन्ता



फोन नं. 0145-2628476

क्रमांक : अअ/नगर खंड/2026-27/त.स./ 56-57

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
नगर खण्ड प्रथम अजमेर (राज.)

(Email :- ee.phed@yahoo.in)

दिनांक : 06/04/2026

अधीक्षण अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
नगर वृत अजमेर

विषय:- दिनांक 06.04.2026 को समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार "टंकी हुई ओवरफलो, टूटने की अफवाह से फैलाई सनसनी" की तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि, दिनांक 06.04.2026 को समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार "टंकी हुई ओवरफलो, टूटने की अफवाह से फैलाई सनसनी" के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

- उक्त उच्च जलाशय का उपयोग जनवरी वर्ष 2026 से लगातार किया जा रहा है, जिससे ईदगाह I, II, किसान कॉलोनी एवं अरावली नगर जोन में जलापूर्ति नियमित रूप से की जा रही है।
- उक्त जलाशय को स्थापित 132 किलोवाट पम्प सेट (डिस्चार्ज 450 क्यूबिक मीटर एवं हैड 65 मीटर) से लगभग 2 घण्टे 30 मिनट की अवधि में भरा जाता है।
- दिनांक 05.04.2026 को उक्त जलाशय में सम्भवतः पूर्व सप्लाई में शेष रहे जल के कारण नियत अवधि 2 घण्टे 30 मिनट में उक्त जलाशय ओवरफलो हो गया था, जिसकी जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल पम्प को बन्द करवा दिया गया।
- दिनांक 05.04.2026 को इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया में प्रसारित विडियो क्लिप में उच्च जलाशय से पानी ओवरफलो होने के कारण गिरता हुआ दिखाया गया है, जिसके सम्बन्ध में जलाशय का टैंक फूटने की असत्य खबर दिखाई गई, जिसके परिपेक्ष्य में तत्काल सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा मौके पर पहुंच कर भरी हुई टंकी का विडियो बनाकर पी.एच.ई.डी. मीडिया ग्रुप में शेयर कर दिया गया।
- सम्बन्धित कार्मिक श्री रमेश चौधरी के विरुद्ध सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दी गई है एवं कर्मचारी को ड्यूटी पर नहीं लिया गया है।

सादर सूचनार्थ।

(सुनील कुमार बाकलीवाल)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
नगर खण्ड प्रथम अजमेर

क्रमांक : अअ/नगर खंड/2026-27/त.स./ 56-57

दिनांक : 06/04/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड चतुर्थ अजमेर

अधिशाषी अभियन्ता